

Orientačné výsledky rozboru dodaných vzoriek vody na svetový deň vody **22.03.2022** v stanovení **DUSIČNANOV NO₃⁻** a **DUSITANOV NO₂⁻**

Limit pre stanovenie dusičnanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je **50 mg/l**

Limit pre stanovenie dusitanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je **0,50 mg/l**

Na pitnosť vody doporučujeme si dať vykonať rozbor v rozsahu fyzikálno-chemickom + mikrobiologickom + biologickom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Červený lístok			
Poradové číslo	Merná jednotka	Hodnota Dusičnanov	Hodnota Dusitanov
1.	mg/l	30,0	< 0,01
2.	mg/l	160,0	< 0,01
3.	mg/l	51,0	< 0,01
4.	mg/l	95,0	< 0,01
5.	mg/l	52,0	< 0,01
6.	mg/l	7,0	< 0,01
7.	mg/l	38,0	< 0,01
8.	mg/l	40,0	< 0,01
9.	mg/l	5,0	< 0,01
10.	mg/l	21,0	< 0,01
11.	mg/l	76,0	< 0,01
12.	mg/l	53,0	< 0,01
13.	mg/l	55,0	< 0,01
14.	mg/l	89,0	< 0,01
15.	mg/l	64,0	< 0,01
16.	mg/l	69,0	< 0,01
17.	mg/l	51,0	< 0,01
18.	mg/l	47,0	< 0,01
19.	mg/l	65,0	< 0,01
20.	mg/l	55,0	< 0,01
21.	mg/l	45,0	< 0,01
22.	mg/l	87,0	< 0,01
23.	mg/l	260,0	< 0,01
24.	mg/l	20,0	< 0,01
25.	mg/l	45,0	< 0,01
26.	mg/l	41,0	< 0,01
27.	mg/l	7,0	< 0,01

Červený lístok

Poradové číslo	Merná jednotka	Hodnota Dusičnanov	Hodnota Dusitanov
28.	mg/l	40,0	< 0,01
29.	mg/l	41,0	< 0,01
30.	mg/l	34,0	< 0,01
31.	mg/l	55,0	< 0,01
32.	mg/l	96,0	< 0,01
33.	mg/l	52,0	< 0,01
34.	mg/l	53,0	< 0,01
35.	mg/l	4,0	< 0,01
36.	mg/l	89,0	< 0,01
37.	mg/l	70,0	< 0,01
38.	mg/l	3,0	< 0,01
39.	mg/l	35,0	< 0,01
40.	mg/l	7,0	< 0,01
41.	mg/l	50,0	0,04
42.	mg/l	56,0	0,03
43.	mg/l	24,0	< 0,01
44.	mg/l	10,0	< 0,01
45.	mg/l	11,0	< 0,01
46.	mg/l	8,0	< 0,01
47.	mg/l	7,0	0,01
48.	mg/l	46,0	0,03
49.	mg/l	28,0	0,01
50.	mg/l	15,0	< 0,01
51.	mg/l	10,0	< 0,01
52.	mg/l	8,0	< 0,01
53.	mg/l	34,0	0,01
54.	mg/l	6,0	< 0,01
55.	mg/l	20,0	< 0,01
56.	mg/l	9,0	< 0,01
57.	mg/l	46,0	0,02
58.	mg/l	7,0	< 0,01
59.	mg/l	260,0	0,07
60.	mg/l	230,0	< 0,01
61.	mg/l	230,0	0,04
62.	mg/l	45,0	0,02

Červený lístok

Poradové číslo	Merná jednotka	Hodnota Dusičnanov	Hodnota Dusitanov
63.	mg/l	210,0	0,06
64.	mg/l	62,0	0,02
65.	mg/l	14,0	0,01
66.	mg/l	25,0	0,01
67.	mg/l	27,0	0,01
68.	mg/l	11,0	< 0,01
69.	mg/l	14,0	< 0,01
70.	mg/l	7,0	< 0,01
71.	mg/l	8,0	< 0,01
72.	mg/l	15,0	< 0,01
73.	mg/l	17,0	< 0,01
74.	mg/l	32,0	0,01
75.	mg/l	26,0	0,01
76.	mg/l	30,0	0,02
77.	mg/l	30,0	0,01
78.	mg/l	43,0	0,02
79.	mg/l	9,0	< 0,01
80.	mg/l	72,0	< 0,01
81.	mg/l	41,0	0,01
82.	mg/l	31,0	< 0,01
83.	mg/l	53,0	0,02
84.	mg/l	190,0	0,03
85.	mg/l	50,0	< 0,01
86.	mg/l	18,0	< 0,01
87.	mg/l	79,0	< 0,01
88.	mg/l	8,0	< 0,01
89.	mg/l	31,0	< 0,01
90.	mg/l	46,0	< 0,01
91.	mg/l	67,0	< 0,01
92.	mg/l	120,0	< 0,01
93.	mg/l	10,0	< 0,01
94.	mg/l	7,0	< 0,01
95.	mg/l	40,0	< 0,01
96.	mg/l	46,0	< 0,01
97.	mg/l	7,0	< 0,01

Červený lístok

Poradové číslo	Merná jednotka	Hodnota Dusičnanov	Hodnota Dusitanov
98.	mg/l	9,00	< 0,01
99.	mg/l	20,0	< 0,01
100.	mg/l	16,0	< 0,01